

## 品質目標計劃表

年度：2018

部門：管理部

Date：2019/2/9

目標	達成目標的措施	定義	預計/實際指標					說明
			Last Year	Q1	Q2	Q3	Q4	
節省電力能源： 用電度數降低 2% 以上	1.落實定期執行空調系統的保養及清潔，以確保空調系統在高效率的狀態在運轉。 2.做好防止冷氣外洩的措施。 3.空調設定溫度為 27 度，並搭配電風扇使用。 4.定期清洗空氣濾網，以確保較高的運轉效率。 5.燈具與相關用電設備，休息期間適時關閉。 6.生產工作人員集中區域作業，節省用電。 7.向同仁宣導以步行取代電梯。 8.第一季完成 5 樓全樓層照明更換為 LED 燈管。	用電度數增減百分比=(今年同期用電度數/去年同期用電度數)-1	-	-2%	-2%	-2%	-2%	
			-	+8.35%	+7.72%	-3.92%	-4.82%	
<p>原因說明及改善對策：</p> <p>第一季為了滿足訂單需求，生產部增加產能，加班 191 小時，導致用電量增加 29%，(340773/314509)-1=8.35%。若扣除加班用電量，用電度數可降低 2%以上。</p> <p>第二季為了滿足訂單需求，生產部增加產能，加班 248 小時，導致用電量增加 34%，(459672/426733)-1=7.22%。若扣除加班用電量，用電度數可降低 2%以上。</p> <p>第三季達成目標，(469350/488519)-1=-3.92%，用電度數降低 3.92%。</p> <p>第四季達成目標，(377926/397065)-1=-4.82%，用電度數降低 4.82%。</p> <p>2019 年度節省電力能源目標訂定為用電度數降低 2%以上，並再思考與討論其他適用的節能減碳目標。</p>								